



NARVA VESI

*AS Narva Vesi
Kulgu 4, 20104 Narva
Info +37 235 69 000
Faks +37 235 69 001
E-post: info@narvavesi.ee
www.narvavesi.ee
Reg.nr. 10369373
A/a 221010347037
Hansapank, kood 767*

Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
Jelena Skulatšova
jelena.skulatsova@narva.ee
toomas.magi@narva.ee

02.02.2022 C/45-1

Tehnilised tingimused

Sademeveekanaliseerimiseks
aadressil Viru tn 3, Narva linn (katastriüksused **51101:002:0076**)

Sademeveekanaliseerimine

1. Projekteerida ja ehitada autoparkla territooriumile aadressil Viru tn 1 isevoolne sademeveekanaliseerimine, Ø arvutuslik ning paigaldada restkaevud.
2. Kogu sademevesi juhtida plastik isevoolse sademeveekanaliseerimise torustikku, Ø 315 mm.
3. Ühendus olemasoleva kollektoriga teostada olemasolevas kanalisatsioonikaevus 7b2K2-9. Kaevu kõrgusandmed (maapind – 29,02; põhi – 26,95). Kõrgused tuleks kohapeal kontrollida. Koordinaadid on X= 6589705.075; Y= 738408.110.
4. Autoparklast ärajuhitava sademevee puhastamiseks paigaldada õli-liivapüüdur.
5. Õli-liivapüüdur varustada alarmsüsteemiga, mis annab signaali kui õlikiht vees saavutab maksimaalse lubatud paksuse.
6. Kogu sademevesi autoparklast juhtida sademevee kollektorisse Vestervalli tn ja Viru tn ristmikul voolu piiranguga kuni 10 l/s.

Lisatingimused:

- ÜHENDUSE SADEMEVEE KOLLEKTORIGA TEOSTAVAD AINULT AS NARVA VESI TÖÖTAJAD.
- Seda „servituut“ kõikidele ehitatud torustikele, mis hakkavad asuma riigimaal.
- Tehnilised tingimused kehtivad 1 aasta.
- Projekt kooskõlastada AS-iga Narva Vesi.
- Sõlmida AS-iga Narva Vesi sademevee ärajuhtimise leping.
- Ehituse lõppedes esitada AS-ile Narva Vesi teostusjoonis DWG-formaadis.

Jevgeni Aare
võrkude spetsialist